



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2017 г. № 1920

г. КОТЛАС

**Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря для оснащения помещений и
строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан и
юридических лиц на территории МО «Котлас»**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан и юридических лиц на территории МО «Котлас» (далее-Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям:

- управляющих компаний и товариществ собственников жилья, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Котлас» провести разъяснительную работу с собственниками жилых помещений в подведомственном жилом фонде по оснащению помещений первичными средствами тушения пожаров и противопожарного инвентаря согласно Перечню, утвержденному настоящим постановлением;

- организаций, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, организовать работу по обеспечению помещений необходимым противопожарным инвентарём.

3. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» проводить разъяснительную работу среди населения МО «Котлас» о необходимости иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с Перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Котлас» № 645 от 29.05.2008 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в жилых домах и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО «Котлас».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
МО «Котлас»
от 31 августа 2017 г. № 1920

**Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в
собственности (пользовании) граждан и юридических лиц на
территории МО «Котлас»**

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защища- емая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порош- ковый огнету- шитель ОП-4 (или анало- гичный)	ящик с песком емкос- тью 0,5 куб. м	бочка с водой (ведро)	багор, топор, лопата, покрывало
1	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	-
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1,1 (*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1,1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
5	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечания:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно

перезаряжаться. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

3. Для размещения немеханизированного пожарного инструмента (багор, топор, лопата, покрывало) и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.

4. Покрывала для изоляции очага возгорания представляют собой асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока. Полотна должны храниться в водонепроницаемых, закрывающихся упаковках, позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

5. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

6. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.